

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15

Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαβρίλης Δημήτριος
- 23.
- 24.
- 25.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

Απουσίαζαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρόν.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση άδειας τομής Δημοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό.

Εισηγητής: **Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ο Δήμαρχος , κ. Αραβάνης Κων/νος διαβάζει την εισήγηση:

“Σχετ 27125/20.9.2013 αίτηση

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Τ.Κ. Καβάλου σχετικά με αίτηση του Κούρτη Κων-νου ιδιοκτήτη οικίας στον Κάβαλο Λευκάδας , σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο της Τ.Κ. γνωμοδοτεί θετικά για την άδεια τομής σε μήκος περίπου 35 μέτρων δημοτικής οδού εμπροσθεν της οικίας του , με σκοπό να κατασκευαστεί από τον ιδιοκτήτη υπόγειο σύστημα διάθεσης λυμάτων (βόθρος) σε παρακείμενο οικόπεδο του.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι το έργο δεν πρέπει να κατασκευαστεί για τους κατωτέρω λόγους

- ❖ Για λόγους υγιεινής του πόσιμου νερού , το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να κατασκευαστεί σε βάθος τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από το δίκτυο ύδρευσης πράγμα που σημαίνει το βάθος της εκσκαφής της τάφρου τοποθέτησης του αγωγού θα είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο από το κατάστρωμα της οδού.
- ❖ Λόγω του ότι η οδός είναι πλακοστρωμένη με ακανόνιστες πλάκες Άρτας η αποκατάσταση της οδού αποκλείεται να γίνει ίδια με την υπάρχουσα.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε επί του θέματος λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάτωθεν της πλακοστρωμένης δημοτικής οδού δύναται να διέρχονται εκτός από το δίκτυο Ύδρευσης και άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ – ΟΤΕ).”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

να μην χορηγηθεί άδεια τομής Δημοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό, για τους κατωτέρω λόγους :

1. Για λόγους υγιεινής του πόσιμου νερού , το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να κατασκευαστεί σε βάθος τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από το δίκτυο ύδρευσης πράγμα που σημαίνει το βάθος της εκσκαφής της τάφρου τοποθέτησης του αγωγού θα είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο από το κατάστρωμα της οδού.
2. Λόγω του ότι η οδός είναι πλακοστρωμένη με ακανόνιστες πλάκες Άρτας η αποκατάσταση της οδού αποκλείεται να γίνει ίδια με την υπάρχουσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 15/14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ