

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 347

Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
15. Μαργέλης Σπυροπάνος
16. Κατωπόδη Ευανθία
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. Σκληρός Φίλιππος
21. Τριλίβας Χρήστος
22. Καββαδάς Θωμάς
23. Γληγόρης Κων/νος
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Γαζής Πάνος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Βλάχος Ευστάθιος
5. Παπαδόπουλος Ανδρέας
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Καββαδάς Αθανάσιος
10. Γράψας Αθανάσιος
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Στην Η.Δ. προτάχθηκαν τα εξής θέματα:
Το 32^ο θέμα μετά το 3^ο θέμα.
Το 5^ο και το 6^ο μετά το 32^ο θέμα.

Ο Δ.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 27^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 4.492,46 €

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημ. Συμβούλιο:

«Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επισκευών του κτιρίου που βρίσκεται επί της πλατείας "Μαρκά" και στεγάζει την Χαραμόγλειο βιβλιοθήκη στον όροφο και την αίθουσα τέχνης στο ισόγειο. Στον όροφο, τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας που βρίσκονται σε μικρό ύψος από το δάπεδο εμφανίζουν έντονη παρουσία υγρασίας στο εσωτερικό. Το φαινόμενο που είναι πιο έντονο κατά την περίοδο βροχοπτώσεων, πέρα από την εισροή υδάτων, έχει ως αποτέλεσμα την χαλάρωση της σύνδεσης του επιχρίσματος με την οπτοπλινθοδομή, τη συγκέντρωση αλάτων και την καταστροφή του χρώματος. Ακόμη ο νοτιοανατολικός εξώστης που είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα παρουσιάζει σε τμήμα του ενανθράκωση και οξειδωση του σιδερένιου οπλισμού του. Ο νότιος μεταλλικός εξώστης παρουσιάζει φθορές στην διακοσμητική επικάλυψη της κάτω παρειάς του καθώς και φθορές στην αντισκωρική βαφή. Επίσης στην νοτιοανατολική όψη οι κατακόρυφες υδρορροές στον όροφο δεν επεκτείνονται μέχρι το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα το νερό να έρχεται σε επαφή με την εξωτερική τοιχοποιία και να έχει προκαλέσει βλάβες στην στοά του ισόγειου. Στο ισόγειο, οι καμάρες και τα υποστυλώματα της στοάς παρουσιάζουν έντονες ρηγματώσεις στα επιχρίσματά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποστυλώματα είναι ξύλινα διακοσμητικά που έχουν επιχρισθεί, ενώ η φθορά οφείλεται τόσο στη ροή των υδάτων καθώς και στην έλλειψη ενίσχυσης του επιχρίσματος.

Οι εργασίες που προτείνονται είναι η καθαίρεση των επιχρισμάτων που παρουσιάζουν φθορές, ο καθαρισμός του σκυροδέματος του εξώστη που παρουσιάζει ενανθράκωση και η απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαιρέσεων. Θα γίνει επισκευή του οπλισμού του εξώστη με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης, χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων, αντιδιαβρωτική επίστρωση της επιφάνειας σκυροδέματος ενώ τέλος θα εφαρμοστεί και επίχρισμα. Για την επισκευή θα εφαρμοστούν επισκευαστικά με έτοιμο σοβά, με πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, ενώ για την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους έναντι των τριχοειδών ρηγματώσεων θα προστεθούν κατά την ανάμιξη ίνες πολυπροπυλενίου, ενώ για την αύξηση των υδροπροαθητικών ιδιοτήτων θα προστεθεί στεγανωτικό μάζας ή βελτιωτική ρητίνη. Όμοια επιχρίσματα θα εφαρμοστούν και για την επισκευή της στοάς. Στην κάτω πλευρά του μεταλλικού εξώστη θα τοποθετηθεί διακοσμητική επικάλυψη από τσιμεντοσανίδα. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα επεκταθούν μέχρι το επίπεδο του δρόμου. Όλες οι επιχρισμένες επιφάνειες και η τσιμεντοσανίδα θα χρωματιστούν με κατάλληλα υδροαπωθητικά προϊόντα, ενώ η μετώπη του μεταλλικού εξώστη θα χρωματιστεί για αντισκωριακή προστασία.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **3.652,41 Ευρώ** χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ **4.492,46 Ευρώ** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2015**.

Εισηγούμαι,

1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης.
2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με απευθείας ανάθεση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

- Άρθρα 2, 3 & 28 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση μελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 4.492,46 €.

Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με απευθείας ανάθεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.347/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ