

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 274

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ρόκκος Στυλιανός
4. Αραβανής Ελευθέριος
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Καρβούνης Σπυρίδων
7. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
8. Σούνδιας Πραξιτέλης
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Καρτάνος Ιωάννης
12. Ζουριδάκης Ευύχιος
13. Βικέντιος Νικόλαος
14. Σίδερης Αντώνιος
15. Γεωργάκης Βασίλειος
16. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
17. Μεσσήνη Κερασούλα
18. Σώλος Φώτιος
19. Γιαννούτσος Πέτρος
20. Βεργίνης Ξενοφών
21. Γαβρίλης Δημήτριος
22. Καββαδάς Αθανάσιος
23. Στραγαλινός Βασίλειος
24. Αραβανής Γεράσιμος
25. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
26. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
27. Γαζής Αναστάσιος
28. Μικρώνης Ζώης
29. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
30. Κονιδάρης Κυριάκος
31. Μπρατζουκάκης Νικόλαος
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μελάς Βασίλειος
2. Λάζαρη Πηνελόπη
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 5^ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» τευχών δημοπράτησης και ορισμός υπευθύνου της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ πράξης.

Εισηγητής: Καρβούνης Σπυρίδων, αντιδήμαρχος Λευκάδας.

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου, κ.Καρβούνης Σπυρίδων, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Έγκριση μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.

ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, τευχών δημοπράτησης και ορισμό υπευθύνου της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ πράξης».

Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.

Ο κ. Καρβούνης εισηγούμενος το 5^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν έργα για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Ελλομένου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ενοποίηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Περιγιαλίου, Νυδριού (και Ράχης), Μ. Αυλακίου και Βλυχού, με σκοπό όταν κάποιος δίκτυο παρουσιάζει έλλειψη, την τροφοδότηση αυτού από τα παρακείμενα, και κυρίως με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του νερού της γεώτρησης στη θέση 'Αηδονάκι'. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η καλύτερη διαχείριση των υδάτων της Δημοτικής Ενότητας, και η εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης στα επί μέρους δίκτυα. Επισημαίνεται ότι τα επί μέρους δίκτυα τροφοδοτούνται από ίδιες πηγές και γεωτρήσεις, οι οποίες ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, κάποιες φορές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί κεντρικός αγωγός HDPE διαμέτρου Φ200 μήκους 4210m που θα ξεκινάει από τη δεξαμενή του οικισμού του Περιγιαλίου (σε υψόμετρο 100m), θα διέρχεται από τους οικισμούς Περιγιαλίου, Νυδριού και Μ. Αυλακίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού και θα ενώνεται με το δίκτυο του Βλυχού. Η διαστασιολόγηση του αγωγού έγινε με πρόβλεψη 40ετίας και για συνολικό πληθυσμό 4500 μονίμων κατοίκων και 11000 εποχιακών.

Ο νέος αγωγός θα συνδέεται σε δύο σημεία με τους δύο αγωγούς του Περιγιαλίου που βρίσκονται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού, σε τέσσερα σημεία με τους αγωγούς του Νυδριού, σε τέσσερα σημεία με τους αγωγούς του Μ. Αυλακίου και στο τέρμα με το δίκτυο του Βλυχού. Τα τέσσερα δίκτυα (Περιγιαλίου, Νυδριού, Μ. Αυλακίου και Βλυχού) θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας, με τη χρήση δικλείδων απομόνωσης που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του.

Παράλληλα, προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες επί μέρους κατασκευές:

- μετρητής παροχής στην αρχή του δικτύου στη δεξαμενή του Περιγιαλίου
- δύο δικλείδες εκκένωσης
- δύο βαλβίδες εξαερισμού
- μειωτής πίεσης
- αντεπίστροφες βαλβίδες στις δεξαμενές του Νυδριού, του Μ. Αυλακίου και του Βλυχού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 408.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Προτείνεται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και ο ορισμός ως υπευθύνου του έργου στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της με αριθμ. 07450101/1875/15-6-2011 πρόσκλησης της Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας « 07 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ », του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, τον υπάλληλο του Δήμου κ. Αριστείδη Κονιδάρη Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λευκάδας.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ προϋπολογισμού δαπάνης 408.000,00 Ε με Φ.Π.Α. 23%.
2. Ορίζει ως υπεύθυνο έργου στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της με αριθμ. 07450101/1875/15-6-2011 πρόσκλησης της Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας « 07 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ », του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, τον υπάλληλο του Δήμου κ. Αριστείδη Κονιδάρη Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 274/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ