



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17518/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ:** «Διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο διαγωνισμό της με αριθμ. 17518/2024 διακήρυξης για την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Λευκάδας»

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΛΕΝ:**

1. Για φορτιστές 22 kW2 Θέσεων και επομένως συνολικής ονομαστικής ισχύος 44 kW, το μέγεθος της παροχής που απαιτείται είναι νούμερο 4 (55 KVA). Κατά συνέπεια, το ποσό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αναφορικά με το κόστος σύνδεσης των συγκεκριμένων φορτιστών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα ισούται με τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών, όπως αυτό περιγράφεται στο ΦΕΚ 2966 Β 2023 και συγκεκριμένα 15.000,00 €. Κατά συνέπεια, οι τιμές του πίνακα '**A. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (capex)**' στην γραμμή που αφορά το 'Κόστος διασύνδεσης/αναβάθμισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (ανά σημείο) [€]' τροποποιούνται ως ακολούθως:

Παραδοχές φορτιστών	22kw 2Θ	22kw 1Θ	50kw 1Θ	150kw 1Θ
Κόστος διασύνδεσης/αναβάθμισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας(ανά σημείο) [€]	15.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

2. Αναφορικά με το ερώτημα (α) επιβεβαιώνουμε ότι η προσθήκη του ποσού των 223.968,50€ στο ποσό της εκτιμώμενη αξίας σύμβασης έχει γίνει εκ παραδρομής, ενώ αναφορικά με το ερώτημα (β) η σύμβαση θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ και να εξυπηρετείται μέχρι την λήξη της περιόδου παραχώρησης, ανεξάρτητα αν θα υπάρξει υπέρβαση του ως άνω ποσού.
3. Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Λευκάδας, και συγκεκριμένα στο παραδοτέο Π3 και το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.
4. Μετά την παρέλευση της ως άνω 5ετούς διάρκειας, ηχρέωση των χρηστών γίνεται ελεύθερα από τον Παραχωρησιούχο με βάση τις τιμές της αγοράς.
5. Επιβεβαιώνεται.

6. Ισχύει το 328.805,00 €.
7. Είναι απολύτως σαφής η Διακήρυξη.
8. Τόσο για τις εκτελεσμένες όσο και για τις εν εξελίξει συμβάσεις, απαιτείται προσκόμισης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Για τις εν εξελίξει συμβάσεις, το έγγραφο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα υπερβαίνει το ελάχιστο ζητούμενο.
9. Είναι απολύτως σαφής η Διακήρυξη.
10. Είναι αποδεκτές και οι δύο πρακτικές.
11. Είναι απολύτως σαφής η Διακήρυξη.
12. Επιβεβαιώνεται.
13. Επιβεβαιώνεται.
14. Η αποζημίωση του παραχωρησιούχου από τον Δήμο θα συναρτάται με το ύψος της επένδυσης, που ο παραχωρησιούχος έχει πραγματοποιήσει, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από τα οικεία τιμολόγια προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών και αφού ληφθεί υπόψη το τμήμα της επένδυσης που έχει αποσβέσει ο παραχωρησιούχος κατά την διάρκεια λειτουργίας των σταθμών φόρτισης μέσω της καθαρής κερδοφορίας του.
15. Επιβεβαιώνεται.
16. Η επιλογή του τύπου τιμολογίου είναι στην διακριτική ευχέρεια του παραχωρησιούχου.
17. Η ισχύς του σταθμού φόρτισης 22 kW 2 θέσεων ισούται με  $2 \times 22 = 44$  kW.
18. Το ύψος του τέλους παραχώρησης ορίζεται ίσο με 3%, όπως προτείνεται στην υποσημείωση 126 της σελίδας 112 της Διακήρυξης.
19. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί ελεύθερα να τα προσδιορίσει σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο απόρριψης της Οικονομικής Προσφοράς του.
20. Επιβεβαιώνεται.
21. Το σύνολο των αναφερομένων είναι στην κρίση των υποψηφίων για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
22. Επιβεβαιώνεται.
23. Θα πρέπει να αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή των φορτιστών ή να αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο από τον κατασκευαστή.
24. Είναι σαφής η Διακήρυξη.

25. Είναι σαφής η Διακήρυξη.
26. Είναι σαφής η Διακήρυξη.
27. Είναι σαφής η Διακήρυξη.
28. Είναι απολύτως σαφής η διακήρυξη, ωστόσο η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναγνωρίσει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης
29. Επιβεβαιώνεται ότι για τον σταθμό φόρτισης 50 kW, τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου (ένταση και τάση) πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης σε Σταθμούς φόρτισης με εγκαταστημένη ισχύ 50 kW. Ομοίως για τον σταθμό φόρτισης 150 kW, τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου (ένταση και τάση) πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης σε Σταθμούς φόρτισης με εγκαταστημένη ισχύ 150 kW.
30. Επιβεβαιώνουμε.
31. Ενδέχεται κάποιοι σταθμοί να απαιτηθεί να τοποθετηθούν σε κλειστούς χώρους στάθμευσης.
32. Αρκεί ο σταθμός φόρτισης να φέρει κλειδί προστασίας.
33. Ειδικά στους σταθμούς φόρτισης DC, τα ακροφύσια των καλωδίων φόρτισης θα πρέπει να ασφαλίζουν σε ειδικές θήκες τοποθέτησης και προστασίας επάνω στο περίβλημα του φορτιστή, τα οποία θεωρούνται κλείστρα ασφαλείας.
34. Επιβεβαιώνουμε.
35. Επιβεβαιώνουμε ότι το «Σύστημα επικοινωνίας» στο Προσάρτημα 2 (ΤΣΥ) άρθρο 9, καθώς και στο Παράρτημα 2 – Φύλλο Συμμόρφωσης άρθρο 9, αφορά στη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 355033/2021 ΚΥΑ «Διαχείριση και αποστολή δεδομένων, οι οποίες με την σειρά τους αφορούν στη λειτουργία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, στα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και στα δικαιώματα πρόσβασης στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) των ενδιαφερομένων μερών» (Β'5776). Επιπροσθέτως και κατά την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς και για τη συμμόρφωση ως προς το συγκεκριμένο σημείο (άρθρο 9 - ΤΣΥ), υπόκειται στην κρίση των Υποψηφίων Αναδόχων η χρήση της κατάλληλης παραπομπής αναφορικά με την τεκμηρίωση της κάλυψης της εν λόγω απαίτησης όπως για παράδειγμα η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ή αναφορά στην τεχνική προσφορά.
36. Η σήμανση "CE" δεν είναι επαρκής ως προς την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης, καθότι θα πρέπει οι μετρητές DC να διαθέτουν MID πιστοποίηση, ή άλλη Εθνική Έγκριση Κυκλοφορίας χώρας μέλους της ΕΕ (πχ. Eichrecht). Όπως εκτέθηκε ανωτέρω η απόδειξη συμμόρφωσης των φορτιστών αποδεικνύεται δια της προσκόμισης σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τη σχετική οδηγία ΕΕ.
37. Είναι σαφής η Διακήρυξη.
38. Είναι σαφής η Διακήρυξη.

39. Επιβεβαιώνουμε

40. Αναφέρεται στην απομακρυσμένη ρύθμιση ισχύος μέσω πλατφόρμας, χωρίς την χρήση εξωτερικής μετρητικής διάταξης στην παροχή.

41. Στους χρόνους ολοκλήρωσης των φάσεων εγκατάστασης, για τους οποίους δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν καθυστερήσεις, που μπορεί να προκύψουν στην διαδικασία, χωρίς υπαιτιότητα του (π.χ. καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την κατασκευή νέων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή ΔΕΔΔΗΕ).

42. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται μόνο για τον χρόνο εκπλήρωσης των δικών τους υποχρεώσεων και πραγματοποίησης των δικών τους ενεργειών χωρίς να τίθενται υπόλογοι για τυχόν καθυστερήσεις, που μπορεί να προκύψουν από την πλημμελή ανταπόκριση άλλων φορέων.

43. Τόσο για τον φορτιστή 50 kW όσο και για τον φορτιστή 150 kW γίνεται αποδεκτή η λύση φορτιστή με δύο εξόδους, των οποίων η συνολική ισχύς θα ισούται με την ονομαστική ισχύ της συσκευής (ήτοι 50 kW και 150 kW αντίστοιχα)

44. Απαντήθηκε στην απάντηση ν. 43.

45. Έχει απαντηθεί.

46. Έχει απαντηθεί.

47. Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν προβλέπεται υποχρέωση επιτόπιας επίσκεψης, και κατ' επέκταση προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το παραπάνω λεκτικό.

48. Έχει απαντηθεί.

49. Η ορθή μελέτη ΣΦΗΟ έχει συνταχθεί κατά τον 12/2021.

50. Ο φορτιστής DC150kW 1Θ, όπως προβλέπεται στο ΣΦΗΟ παραδοτέο Π3 σελ.8, που συντάχθηκε κατά τον 12/2021 θα τοποθετηθεί στο εξής σημείο :

A/A	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	X	Y
1	Λευκάδα	Δημοτικός χώρος στάθμευσης	DC 150kW	1	1	214422.00	4302266.00

Αναφορικά με τους 2 σταθμούς φόρτισης DC 50kW 1Θ, αυτοί θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία, όπως περιγράφεται στη σελίδα 8 του παραδοτέου Π3 του ΣΦΗΟ, που συντάχθηκε κατά τον 12/2021:

A/A	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ	ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΑΞΙ	ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΦΕ	X	Y
1	Λευκάδα	Αλεξάνδρου Παναγούλη	DC 50kW	1	1	1	0	214389.00	4303271.00
2	Λευκάδα	Αγωνιστή Τσένιου	DC 50kW	1	1	1	0	213886.70	4302023.70

51. Παρακαλούμε να παραπέμπετε στο ΣΦΗΟ, που συντάχθηκε τον 12/2021. Δεν αποτελεί, αντικείμενο της παρούσας η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία Σταθμών φόρτισης για την εξυπηρέτηση της μικροκινητικότητας, ήτοι ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών. Επομένως σταθμοί φόρτισης Μικροκινητικότητας 300W δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
52. Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σας παραπέμπουμε στο άρθρο 2.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Π3 του ΣΦΗΟ, που συντάχθηκε τον 12/2021.
53. Είναι σαφής η Διακήρυξη.
54. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί ελεύθερα να το προσδιορίσει σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις και παραδοχές, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο απόρριψης της Οικονομικής Προσφοράς του.
55. Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τα Συνολικά εκτιμώμενα έσοδα στην διάρκεια της σύμβασης (σύνολο σταθμών φόρτισης AC & DC).
56. Το ΜΥΦΑΗ δεν αποτελεί επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.
57. Τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Διακήρυξης.
58. Έχει απαντηθεί.
59. Απαιτείται προσκόμιση της πλήρους σύμβασης, στην οποία μπορεί ο Οικονομικός Φορέας να έχει αποκρύψει σημεία, τα οποία κρίνει ότι γνωστοποίηση τους στην Αναθέτουσα Αρχή παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού δεδομένου.
60. Επιβεβαιώνουμε.

## **ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ NRG SUPPLY&TRADING S.A.**

### 1. Ερώτημα:

Επειδή, από την επισκόπηση των εγγράφων της διακήρυξης δεν προκύπτει το σύνολο των παραδοχών που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Οικονομικοί φορείς κατά την σύνταξη της Οικονομικής τους προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς). Περαιτέρω, η βαθμολόγηση, άρα και η κατάταξη των Οικονομικών προσφορών, περιορίζεται στα ακόλουθα 2 κριτήρια:

- Κριτήριο Κ5: Το ποσοστό (%) χρηματοδότησης επί της εκτιμώμενης αξίας επένδυσης (capex) το οποίο θα αιτηθεί ο παραχωρησιούχος να λάβει από το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού»,
- Κριτήριο Κ6: Η επιπρόσθετη χρέωση των χρηστών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών φόρτισης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι Οικονομικοί φορείς κατά την σύνταξη της Οικονομικής τους Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της διακήρυξης δύναται να λάβουν υπόψη ελεύθερα και κατά την κρίση τους στοιχεία ή/και αριθμητικά δεδομένα για το σύνολο των εκεί αναφερόμενων παραδοχών (βλέπε σημεία: I. Εκτίμηση εξόδων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, II. Εκτίμηση εσόδων λειτουργίας, III. Προσδιορισμός λοιπών παραδοχών, IV. Εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης) χωρίς τούτο να συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς τους υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί δείκτες αξιολόγησης (ΚΠΑ & IRR) της χρηματοοικονομικής ανάλυσης θα είναι μεγαλύτεροι του μηδενός.

Άλλως, παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και προκειμένου για την εκτίμηση των εσόδων λειτουργίας οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες παραδοχές:
  - i. Αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων, ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας
  - ii. Μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, ανά τύπο οχήματος (kWh/km)
  - iii. Μέση διανυθείσα απόσταση, ανά τύπο οχήματος (km/έτος)
  - iv. Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας (kWh/έτος)

Από την επισκόπηση των εγγράφων της διακήρυξης δεν προκύπτουν οι παραδοχές των υπό (i) και (iv) στοιχεία ανωτέρω. Επειδή, ο προσδιορισμός της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο αφενός για τον υπολογισμό των εσόδων λειτουργίας, αφετέρου για τον προσδιορισμό των εξόδων λειτουργίας και επειδή η συνολική κατανάλωση ενέργειας προκύπτει ως το γινόμενο των υπό (i),(ii) & (iii) στοιχείων ανωτέρω, παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθούν οι παράμετροι υπό (i) έως (iv) ανωτέρω.

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και προκειμένου για τον εκτίμηση των εσόδων λειτουργίας οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες παραδοχές: (α) Ποσοστό δημόσιας φόρτισης και ιδιωτικής φόρτισης ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας και (β) Ποσοστό απλής φόρτισης και ταχείας φόρτισης, ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας. Από την επισκόπηση των εγγράφων της διακήρυξης δεν προκύπτουν τα υπό (α) και (β) στοιχεία/παραδοχές ως ανωτέρω. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή:

- i. Το υπό (α) στοιχείο επιδρά στην συνολική κατανάλωση ενέργειας που θα προκύψει λόγω χρήσης των φορτιστών του παραχωρησιούχου. Επειδή, όπως εκτέθηκε και ανωτέρω, το ποσοστό δημόσιας και ιδιωτικής φόρτισης επιδρά στο τελικό όγκο των φορτίσεων (σε kWh) ο οποίος με την σειρά του επιδρά στα έσοδα και στο κόστος ρεύματος παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την ακόλουθη παραδοχή που οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την σύνταξη της προσφοράς τους: «Ποσοστό δημόσιας φόρτισης και ιδιωτικής φόρτισης ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας».
- ii. Ομοίως, παρακαλούμε επιβεβαιώστε το ίδιο και για το στοιχείο υπό (β) «Ποσοστό απλής φόρτισης και ταχείας φόρτισης, ανά τύπο οχήματος και ανά έτος σε βάθος 10ετίας».
  - Η αναφορά σε «Πολιτική Τιμολόγηση» στο μέρος II. Εκτίμηση Εσόδων λειτουργίας του Παραρτήματος 3 (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), σελ.92-93 της διακήρυξης είναι ασαφής και πρέπει είτε να διευκρινιστεί ως προς το τι αφορά είτε να απαλειφθεί, αφού σύμφωνα με την γραμματική διατύπωση της, δεν προκύπτει ότι επιδρά με κάποιον τρόπο στον υπολογισμό των εσόδων λειτουργίας.
  - Στο παράρτημα 3 «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»,μέρος III, Προσδιορισμός λοιπών παραδοχών, ορίζεται ότι ο υποψήφιος παραχωρησιούχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: «Συντελεστής φορολογίας, ανά έτος σε βάθος 10ετίας». Επειδή ο συντελεστής φορολογίας επιδρά μόνο στα αποτελέσματα του παραχωρησιούχου και επειδή οι καθαρές ταμειακές ροές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των δεικτών αξιολόγησης της ελκυστικότητας του επενδυτικού σχεδίου (NPV & IRR) λαμβάνονται υπόψη προ της εφαρμογής του αντίστοιχου συντελεστή φορολογίας παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για σκοπούς ορθής σύγκρισης των προσφορών, οι υποψήφιοι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Άλλως επιβεβαιώστε ότι ο συντελεστής φορολογίας ο οποίος εκ φύσεως εμπεριέχει υψηλό βαθμό επισφάλειας ως προς τον ακριβή προσδιορισμό του σε βάθος 10ετίας δεν επηρεάζει την εξαγωγή των δεικτών αξιολόγησης (Καθαρά παρούσα αξία/NPV & Εσωτερικό βαθμό απόδοσης/IRR) και ως εκ τούτου οι (πιθανόν) διαφορετικές τιμές που θα ληφθούν ,ως παραδοχές, από οικονομικούς φορείς δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.
  - Στο παράρτημα 3 «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», μέρος III, Προσδιορισμός λοιπών παραδοχών, ορίζεται ότι ο υποψήφιος παραχωρησιούχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: «Πληθωρισμός, ανά έτος σε βάθος 10ετίας». Από την επισκόπηση των εγγράφων της διακήρυξης προκύπτει ότι έχει ληφθεί ,ως παραδοχή, μηδενικός συντελεστής πληθωρισμού ανά έτος σε βάθος 10ετίας. Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για σκοπούς ορθής σύγκρισης των

προσφορών οι υποψήφιοι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μηδενικό συντελεστή πληθωρισμού.

- Στο παράρτημα 3 «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»,μέρος III, Προσδιορισμός λοιπών παραδοχών ορίζεται ότι ο υποψήφιος παραχωρησιούχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: «Επιτόκιο προεξόφλησης παραχωρησιούχου». Από την επισκόπηση των εγγράφων της διακήρυξης προκύπτει ότι ,ως επιτόκιο προεξόφλησης, έχει ληφθεί υπόψη η τιμή μηδέν. Επειδή οι Οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κρίνονται επί τη βάση όμοιων μεγεθών που επηρεάζουν ουσιαδώς το αποτέλεσμα και επειδή το επιτόκιο προεξόφλησης επιδρά άμεσα στον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και στον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) αλλά και ,για σκοπούς ορθής σύγκρισης των προσφορών, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την σύνταξη της προσφοράς τους. Άλλως, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ,για λόγους ορθής σύγκρισης των προσφορών, οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ,ως επιτόκιο προεξόφλησης, την τιμή μηδέν (0).

Απάντηση: Οι Οικονομικοί φορείς κατά την σύνταξη της Οικονομικής τους Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της διακήρυξης δύναται να λάβουν υπόψη ελεύθερα και κατά την κρίση τους στοιχεία ή/και αριθμητικά δεδομένα για το σύνολο των εκεί αναφερόμενων παραδοχών.

2. Ερώτημα:Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο EN/IEC 62196-3 αφορά φορτιστές DC ή φορτιστές DC που (επικουρικά) διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης AC παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η πλήρωση του εν λόγω προτύπου δεν απαιτείται για τους φορτιστές AC 2 X 22 kW, βλέπε: Πίνακας σελ.176-177 του Προσαρτήματος 2 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Απάντηση:Η πλήρωση του εν λόγω προτύπου EN/IEC 62196-3 δεν απαιτείται για τους φορτιστές AC1 X 22kWκαι για τους φορτιστές AC 2 X 22 kW

3. Ερώτημα:Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/713 της 4ης Μαΐου 2022 (για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης ΕΕ 2019/1956) αποσύρθηκε το πρότυπο EN 61851-22 (βλέπε ανακοίνωση της επιτροπής (2016/C249/03). Δεδομένου ότι το αναθεωρημένο πρότυπο EN IEC 61851-1, το οποίο προστέθηκε στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1956, ενσωματώνει το κείμενο του προτύπου EN 61851-22 παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αρκεί η προσκόμιση συμμόρφωσης κατά το πρότυπο EN IEC 61851-1 προκειμένου για την απόδειξη της συμμόρφωσης και κατά το πρότυπο EN 61851-22 βλέπε: Πίνακας σελ.176-177 του Προσαρτήματος 2 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

Απάντηση: Η πλήρωση του προτύπου EN IEC 61851-22 δεν απαιτείται/δεν αφορά τους φορτιστές AC1 X 22kWκαι για τους φορτιστές AC 2 X 22 kW



4. Ερώτημα: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο EN IEC 61851-24 αφορά αποκλειστικά φορτιστές DC παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η πλήρωση του εν λόγω προτύπου δεν απαιτείται/δεν αφορά τους φορτιστές AC 2 X 22 kW, βλέπε: Πίνακας σελ. 176-177 του Προσαρτήματος 2 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

Απάντηση: Η πλήρωση του προτύπου EN IEC 61851-24 δεν απαιτείται/δεν αφορά τους φορτιστές AC1 X 22kWκαι τους φορτιστές AC 2 X 22 kW

5. Ερώτημα: Στο άρθρο 17,σελ.181 του Προσαρτήματος 2 του Σχεδίου Σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ) & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») ορίζεται ότι: «...Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ Το σύνολο (100%) της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η πλήρωση της απαίτησης αυτής αποδεικνύεται μέσω εγγυήσεων προέλευσης, ή/και αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των προβλέψεων του νόμου 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023)...». Επειδή η πλήρωση της εν λόγω απαίτησης δύναται να πραγματοποιείται μόνο απολογιστικά και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς (ήτοι μετά την χρήση ,άρα και, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς φόρτισης) παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι κατά την υποβολή της προσφοράς οι Οικονομικοί φορείς δύναται να αποδεικνύουν την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης δια της προσκόμισης κατάλληλου αποδεικτικού εγγραφής μερίδας στο μητρώο εγγυήσεων προέλευσης του ΔΑΕΠΠΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ) αναλαμβάνοντας ,παράλληλα, την δέσμευση (δια προσκόμισης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης) όπως κατά την εκτέλεση της σύμβασης προσκομίζουν κατάλληλη βεβαίωση εγγυήσεων προέλευσης από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ/Δ6/Φ1/οικ.8786/6-5-2010 (ΦΕΚ Β' 646/14-5-2010) όπως ισχύει

Απάντηση:Κατά την υποβολή της προσφοράς οι Οικονομικοί φορείς δύναται να αποδεικνύουν την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης δια της προσκόμισης κατάλληλου αποδεικτικού εγγραφής μερίδας στο μητρώοεγγυήσεων προέλευσης του ΔΑΕΠΠΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ) αναλαμβάνοντας ,παράλληλα, τηνδέσμευση (δια προσκόμισης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης) όπως κατά την εκτέλεση της σύμβασηςπροσκομίζουν κατάλληλη βεβαίωση εγγυήσεων προέλευσης από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σύμφωνα με ταοριζόμενα στην ΥΑ/Δ6/Φ1/οικ.8786/6-5-2010 (ΦΕΚ Β' 646/14-5-2010) όπως ισχύει.

6. Ερώτημα:Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕολ.2325/2023, «...οι Οικονομικοί Φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι...». Επειδή η πλήρωση των λόγων αποκλεισμού των άρθρων: α) 2.2.9.2B1βiii: «...Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης...», β) 2.2.9.2B1δ: «...δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού...» και γ) 2.2.9.2B1στ: «...στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας...», παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των άρθρων 2.2.9.2 B1 - 2.2.9.2 B11 της διακήρυξης δεν συμπεριλαμβάνονται στα δικαιολογητικά που οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να

διαθέτουν τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Ήτοι, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απόδειξη της μη συνδρομής των αναφερόμενων στο αρ.2.2.9.2 λόγων αποκλεισμού που εδράζεται (για την απόδειξη της μη συνδρομής) στην προσκόμιση ,ως αποδεικτικού μέσου, σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, αποδεικνύεται εφόσον οι οικίες υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή με ημερομηνία μεταγενέστερη της κλήσης προς υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/αποδεικτικών μέσων.

Απάντηση:Η απόδειξη της μη συνδρομής των αναφερόμενων στο αρ.2.2.9.2 λόγων αποκλεισμού που εδράζεται (για την απόδειξη της μη συνδρομής) στην προσκόμιση ,ως αποδεικτικού μέσου, σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, αποδεικνύεται με τις οικίες υπεύθυνες δηλώσεις που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή με ημερομηνία μεταγενέστερη της κλήσης προς υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/αποδεικτικών μέσων.

7. Ερώτημα: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συμμόρφωση κατά ISO 27001 θα πρέπει να συντρέχει τόσο στον πρόσωπο του Οικονομικού φορέα που υποβάλλει προσφορά όσο και στο πρόσωπο του παρόχου λογισμικού διαχείρισης πλατφόρμας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Απάντηση: Η συμμόρφωση κατά ISO 27001 θα πρέπει να συντρέχει τόσο στον πρόσωπο του Οικονομικού φορέα που υποβάλλει προσφορά όσο και στο πρόσωπο του παρόχου λογισμικού διαχείρισης πλατφόρμας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

8. Ερώτημα: Αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, σας παρακαλούμε θερμά να μας επιβεβαιώσετε ότι στο κριτήριο K2, εντός του προσφερόμενου χρόνου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης, δεν θα συνυπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να ολοκληρώσει τα αιτήματα κατασκευής νέων παροχών, που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος. Συμπερασματικά, ο κάθε οικονομικός φορέας θα αξιολογείται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεσμεύεται να έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών για την θέση σε λειτουργία των φορτιστών χωρίς όμως στο διάστημα αυτό να λαμβάνεται υπόψη η περίοδος ανταπόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ στα επιμέρους αιτήματα νέων παροχών, περίοδος η οποία δεν εντάσσεται στην σφαίρα επιρροής του υποψηφίου οικονομικού φορέα και για την οποία είναι εύλογο να μην είναι σε θέση να εγγυηθεί. Όπως άλλωστε συμπεραίνεται από την συνήθη πρακτική, η ανταπόκριση του Διαχειριστή και των κατά τόπους καταστημάτων του σε αιτήματα νέων παροχών ποικίλλει έντονα ανά περίπτωση και δεν ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη νόρμα, συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να δεσμευτεί τρίτο μέρος για τους συγκεκριμένους χρόνους.

Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε.